



TEKNİK ŞARTNAME

1. MOTOR GÜCÜ 4 KW 5,5 HP POMPA 2 ADET
2. 65'LİK KÜRESEL VANA(SICAK SU İÇİN) 4 ADET
3. 65'LİK ÇEK VALF(SICAK SU İÇİN) 2 ADET
4. POMPA BASINCI 9(DOKUZ) BAR OLACAKTIR.
5. PAMPA KADEME SAYISI 6(ALTI) OLACAKTIR.
6. POMPA FANLARI BRONZ OLACAKTIR.
7. SAATTE 6 TON SU BASMA KAPASİTESİ OLACAKTIR.
8. ÇALIŞMA 380 VOLTAJ OLACAKTIR.
9. SİSTEM ÇALIŞIR KONUMDA TESLİM EDİLECEKTİR.
10. TEKLİF VERECEK OLAN FİRMALAR YER GÖRDÜ BELGELERİNİ TEKNİK İŞLER BİRİMİNDE ONAYLATMALIDIR.
11. YÜKLENİCİ FİRMA ÇIKACAK OLAN HER TÜRLÜ HAFRİYATI HASTANE DIŞINA ÇIKARTACAKTIR.
12. YÜKLENİCİ FİRMA İŞ VE İŞÇİ GÜVENLİĞİNDEN TEK TARAFLI SORUMLUDUR.
13. İŞ YAPIMI ESNASINDA DOĞACAK OLAN HER TÜRLÜ HASARI YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPTIRILACAKTIR.
14. NAKLİYE VE İŞÇİLİK YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.

Ahmet Ödemir
Teknisyen


İbrahim Bayrak


Erol Bünüş
