

16/04/2025

TEKNİK ŞARTNAME

KONU: Ana ısı merkezinde ve 7. katta bulunan genişleme tankların membran alımı

YAPILACAK İŞ: Ana ısı merkezinde ve 7. katta bulunan genişleme tanklarının membran değişimi

MALZEME LİSTESİ:

- 500'lük sıcak su 90 dereceye dayanıklı membran 2 adet
Tank boğaz çapı 22 cm Boyu 125 cm
- 1000'lik sıcak su 90 dereceye dayanıklı membran 2 adet
Tank boğaz çapı 20 cm Boyu 183
- 1500'lük sıcak su 90 dereceye dayanıklı membran 4 adet
Tank boğaz çapı 25cm Boyu 2002 cm

Genleşme tanklarının ölçüleri teklif verecek firmalar tarafından yerinde tekrardan ölçüm yapılacaktır

Membranlar en az 90 derece ısıya dayanıklı olacaktır


- Teklif verecek firmalar yer gördü belgesi olarak tekliflerine ekleyeceklerdir. Yer gördü belgesi almayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir

- Teklif verecek firmalar yukarıda yazılı hususları aynen kabul edip tekliflerini buna göre hazırlayacaktır.

ISI MERKEZİ TEKNİSYENLERİ


Mustafa ASLAN

TEKNİSYEN



Ali İhsan NACAK

TEKNİSYEN



Hakan YALÇIN

TEKNİSYEN

