

Kuru Tip Akü Teknik Sartnamesi

ÜRÜN:

- 1-12V/26 Ah Kuru tip Bakım gerektirmeyen VRLA teknolojisine sahip olacaktır.
- 2-Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte kullanılacak olan akü grubu tamamen bakımsız (maintenance-free) tipte olmalıdır. Gaz sızdırmayan tip olacaktır.
- 3-Akülerin dış kılıfları tamamen kapalı olup, açılabilir kapağı olmayacaktır.
- 4-Akülerin kutup başları paslanmaz metalden olup akülerden çekilebilecek akıma dayamlı olacaktır.
- 5-Aküler Kesintisiz Güç Kaynağından bağımsız akım sınırlaması gerektirmeyen bir sabit gerilim kaynağı ile şarj edilebilir olacaktır.
- 6-Aküler -15 C ile +40 C ısı değerlerinde çalışabileceklerdir.
- 7-Aküler üzerinde VOLT-AMPER değerleri açık ve çıkmayacak şekilde yazılı olacaktır.
- 8-Aküler kesintisiz (365 gün 24 saat) çalışabileceklerdir.
- 9-Toplam 30 adet 12V/26 Ah model akü kullanılacaktır.
- 10-Aküler yatay ve dikey pozisyonda çalışabilmelidir.
- 11-Akülerin her birinin ağırlığı en az 7,7 Kg (+-%3) olacaktır.
- 12-Akülere uygun akü kabini olacaktır.

GEREKLİ BELGELER:

- 1-Akülere ait CE belgesi ve TSE (TS-1352) belgesi olmalıdır.
- 2-Akü üreticisine ait ISO 9001 belgesi olmalıdır.
- 3-Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine HYB-K311 ve HYB-K310 standartlarına sahip olacaktır.
- 4- Teklif veren firma ISO9001, ISO14001 ve ISO27001 (TÜRKAK onaylı) belgelerine sahip olacaktır. Bu belgeleri teklif ile birlikte sunulacaktır.

GARANTİ VE ONARIM:

- *Akülerin üretim tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 6 ay süre geçmiş olacaktır. Üretim tarihleri akü üzerinde çıkmayacak şekilde kodlanmış olacaktır.
- *Aküler grup olarak tamamı değiştiğinde en az 2 yıl garantili olmalıdır.

MONTAJ:

- *Montaj işlemi firmanın MYK belgeli eğitimli personelleri tarafından yapılacaktır.
- * Akülerin montajını yapan yüklenici firma cihazları çalışır durumda teslim edecektir. Bu sırada oluşabilecek bütün olumsuzluklardan yüklenici firma sorumludur.
- *Akülerin montajı ihale sonuçlandıktan sonra 15 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.
- * Akülerin değişiminden sonra çıkacak olan arızalı hurda aküler firma tarafından bertaraf edilmek üzere TUMAKÜDER belgesi ile teslim alınacaktır.

R. Zeynep Özcel
El. Tek.


Ercan Erenler
El. Tek.


Alaattin Akçöz
El. Tek.
