

TEKNİK ŞARTNAME

Hidrolik Hortum Şartnamesi:

- Sürekli çalışmaya uygun, yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
- Hortum ve bağlantı elemanları EN853/EN856 veya muadili uluslararası standartlara uygun olacaktır.
- Rekorlar dış tipi ve ölçü olarak kompresöre sistemine uyumlu olacaktır, sızdırmazlık contaları ile birlikte teslim edilecektir.
- Montaj sırasında oluşabilecek diğer sorunlarda yüklenici firma sorumludur.
- Hortum montaj sonrasında sızdırmazlık ve basınç testinden geçirilmiş olacaktır.
- Ürünler imalat ve malzeme hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.

Termostat Şartnamesi

- Termostat, vidalı kompresör yağ ve/veya soğutma sisteminde sıcaklık kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılacaktır.
- Termostat, 60 °C – 110 °C sıcaklık aralığında çalışmaya uygun olacaktır. Ağma-kapama değerleri kompresör üretici tavsiyelerine uygun olacaktır.
- Gövde, yüksek sıcaklığa ve basınca dayanıklı metal (pirinç veya çelik) malzemeden imal edilmiş olacaktır. Kompresör yağına ve soğutucu akışkana dayanıklı olacaktır.
- Dış tipi, ölçüleri ve bağlantı yapısı mevcut kompresör sistemiyle tam uyumlu olacaktır.
- Montaj sırasında oluşabilecek diğer sorunlarda yüklenici firma sorumludur.
- Termostat, montaj sonrası çalışır durumda olacak şekilde teslim edilecek, sızdırmazlık ve fonksiyon testleri yapılmış olacaktır.
- Ürünler imalat ve malzeme hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.

Muhsin ULUPINAR
A.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
Medikal Gaz Altyapısı Sorumlusu

Muhsin ULUPINAR
Teknisyen

Yakup KARAR
Teknisyen